



# ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI

Via dei Barrocciai, 19/A - Z.I. - Santa Maria Degli Angeli 06081 Assisi (PG) Tel. +39 (0) 75 8043796 Fax +39 (0) 75 8043791

|  |  |                       |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| COMUNE/IMPIANTO:   |  | Valnerina Servizi gas |                 |
| TIPO DI GAS DISTRIBUITO:                                 |  | Gas GPL               |                 |
| CONDIZIONI METEOROLOGICHE:                               |  | Buone                 |                 |
| DATA INIZIO LAVORI:                                      |  | 30/12/2015            | FINE 30/12/2015 |
| RETE A MEDIA PRESSIONE VERIFICATA (CON AUTOMEZZO) ML:    |  | Allegato 1            |                 |
| RETE A BASSA PRESSIONE VERIFICATA (CON AUTOMEZZO) ML:    |  |                       |                 |
| RETE A ALTA PRESSIONE VERIFICATA (CON AUTOMEZZO) ML:     |  |                       |                 |
| RETE VERIFICATA CONTEMPORANEAMENTE AP- BP E MP ML:       |  |                       |                 |
| TOTALE RETE VERIFICATA (CON AUTOMEZZO) KM:               |  |                       |                 |
| RETE ALTA PRESSIONE VERIFICATA (A PIEDI) ML:             |  |                       |                 |
| RETE A MEDIA PRESSIONE VERIFICATA (A PIEDI) ML:          |  |                       |                 |
| RETE A BASSA PRESSIONE VERIFICATA (A PIEDI) ML:          |  | 1.675,00              |                 |
| TOTALE RETE VERIFICATA (A PIEDI) KM:                     |  | 1.675,00              |                 |
| DERIVAZIONI D'UTENZA VERIFICATE N°/ML:                   |  |                       |                 |
| TOTALE SEGNALI RILEVATI IN FASE DI PRELOCALIZZAZIONE N°: |  | 0                     |                 |
| STRUMENTAZIONE USATA PER LA RICERCA:                     |  | GASTECH MLD 3000      |                 |
| AUTOVEICOLO ATTREZZATO:                                  |  | ESEGUITO DA:          |                 |
| STRUMENTO PORTATILE:                                     |  | GASTECH MLD 3000      |                 |
| TECNICO CHE HA SVOLTO L'ATTIVITA':                       |  | Cassoni Gianluca      |                 |

ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL  
Via dei Barrocciai, 19/a  
06081 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG)  
Tel. 075 8043796 - Fax 075 8043791  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00656590544

## VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° **1722/15**

Foglio n° 1 di 1

**Cliente:** ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL  
**VIA DEI BARROCCIAI 19/A**  
**06081 ASSISI PG**

### Strumento in prova

|                         |                 |                        |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Denominazione strumento | Cercafughe Gas  | Marca                  | Gastech Instruments |
| Modello                 | <b>MLD 3000</b> | Matricola              | <b>120011</b>       |
| Classe di precisione    | 10 ppm          | Intervallo di verifica | 1 anno              |

### Gas di Calibrazione

| Certificato di Analisi                      | Gas Campione            | Data Certificato  | Data Scadenza |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| RIVOIRA nr 4153                             | 100 ppm                 | 10/09/2015        | 10/09/2018    |
| RIVOIRA nr 1443                             | 5000 ppm                | 13/05/2014        | 13/05/2017    |
| RIVOIRA nr 3167                             | 1 % Vol=20% LEL         | 16/09/2014        | 16/09/2017    |
| RIVOIRA nr 594                              | 100 % Vol               | 07/05/2014        | 07/05/2017    |
| Temperatura [ °C ] - Umidità relativa [ % ] | 21 +/- 3°C - 65 +/- 20% | Fluido utilizzato | Gas Metano    |

### Verifiche Funzionali

|   |                      |    |   |                                       |    |   |                                    |    |
|---|----------------------|----|---|---------------------------------------|----|---|------------------------------------|----|
| 1 | Tasto ON/OFF - POMPA | OK | 6 | Tasto ALTOPARLANTE                    | OK | 9 | Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)LCD | OK |
| 2 | Tasto MENU           | -  | 7 | Tasto RANGE                           | OK |   |                                    |    |
| 3 | Tasto PUNTO ZERO     | OK | 8 | Allarmi acustici (POMPA - BATT - GAS) | OK |   |                                    |    |



### Verifica

| Gas immesso  | 100 ppm | 5000 ppm | 1 % Vol=20% LEL | 100 % VOL |
|--------------|---------|----------|-----------------|-----------|
| Gas misurato | 110     | 5100     | 1               | 99        |
|              | OK      | OK       | OK              | OK        |

Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

La prossima taratura dovrà essere effettuata entro il

**NOVEMBRE 2016**

|                 |                  |           |   |              |   |
|-----------------|------------------|-----------|---|--------------|---|
| Data emissione: | 30 NOVEMBRE 2015 | Eseguito: |  | Controllato: |  |
|-----------------|------------------|-----------|---|--------------|---|



# ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Via dei Barrocciai, 19/A - Z.I. - Santa Maria Degli Argeli 06081 Assisi (PG) Tel. +39 (0) 75 8043796 Fax +39 (0) 75 8043791

## ISPEZIONE RETE DELIBERA N. 574/2013/R/gas

### RESOCONTO DELLA RICERCA SISTEMATICA DELLE FUGHE GAS RETE VALNERINA SERVIZI-GAS GPL

| Data       | Comuni e Vie sottoposte a verifica | codice impianto | 12 bar   | 5 bar    | 0,025 bar | Scavo Com. | Materiale Condotta |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|--------------------|
|            |                                    |                 | AP* (ml) | MP* (ml) | BP* (ml)  |            |                    |
|            | ROCCATAMBURO :                     |                 |          |          |           |            |                    |
| 30/12/2015 | Via della Stella                   | 38122           |          |          | 543,00    |            | Politilene         |
|            | POGGIODOMO                         |                 |          |          |           |            |                    |
| 30/12/2015 | Tratto AB                          | 38122           |          |          | 80,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto BC                          | 38122           |          |          | 126,00    |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto CD                          | 38122           |          |          | 76,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto DE                          | 38122           |          |          | 30,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto DF                          | 38122           |          |          | 127,00    |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto CG                          | 38122           |          |          | 48,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto GH                          | 38122           |          |          | 112,00    |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto HI                          | 38122           |          |          | 30,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto HL                          | 38122           |          |          | 42,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto LM                          | 38122           |          |          | 15,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto LN                          | 38122           |          |          | 28,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto NO                          | 38122           |          |          | 20,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto NP                          | 38122           |          |          | 63,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto GR                          | 38122           |          |          | 55,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto RQ                          | 38122           |          |          | 40,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto RS                          | 38122           |          |          | 45,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto ST                          | 38122           |          |          | 50,00     |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto SB                          | 38122           |          |          | 110,00    |            | Politilene         |
| 30/12/2015 | Tratto A-GRI                       | 38122           |          |          | 35,00     |            | Politilene         |

Totale estensione rete verificata (ml.): AP

Totale estensione rete verificata (ml.): MP

Totale estensione rete verificata (ml.): BP

Dispersioni riscontrate :

ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Via dei Barrocciai, 19/a  
06081 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG)  
Tel. 075 8043796 - Fax 075 8043791  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00656590541

# IMPIANTO GPL

TOT. LINEA 0.040 bar : 543m

ROCCATAMBURO



## LEGENDA

— LINEA A 0.040 BAR  
IN POLIETILENE

○ SERBATOIO GPL

■ GRUPPO DI RID. GRI

**ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL**  
Via dei Barrocciai, 10/a  
06081 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG)  
Tel. 075 8043796 / Fax 075 8043791  
Cod. Fisc. e Partita IVA 00656590544

# IMPIANTO GPL

